

от 18.09.2020 № 10-8425/20  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю  
СНТ «Борисово»

В.Ф. Лобачевой

LVFBorisovo@mail.ru

Уважаемая Валентина Федоровна!

По результатам проведенного специалистами АО «Мособлэнерго» обследования электросетевого имущества, расположенного в с. Малышево Раменского г.о. Московской области, на территории СНТ «Борисово» (далее - Объекты), установлено следующее.

**ВЛ-0,23 кВ от КТП-259:**

- фидер 1: линия смонтирована на ж/б опорах типа СВ-95, проводом марки А-35, общая протяженность ориентировочно 1100 м;
- фидер 2: линия смонтирована на ж/б опорах типа СВ-95, проводом марки А-35, общая протяженность ориентировочно 1200 м;
- фидер 3: линия смонтирована на ж/б опорах типа СВ-95, проводом марки А-35, общая протяженность ориентировочно 400 м.

Выявленные замечания:

- часть опор (около 10 %) расположены на частных территориях, требуется произвести вынос на земли общего пользования.

Не представлены:

- копия договора энергоснабжения, заключенного между АО «Мосэнергосбыт» и СНТ «Борисово», с приложениями:

Приложение № 1 «Договорные величины электропотребления собственника»,

Приложение № 2 «Реестр источников энергоснабжения, энергопринимающего оборудования и средств коммерческого учета электроэнергии»;

- полный список потребителей (граждан-владельцев земельных участков на территории СНТ «Борисово» и иных потребителей), имеющих технологическое (в том числе опосредованное) присоединение к объектам электросетевого хозяйства 0,4 кВ на территории СНТ с указанием для каждого потребителя: информации о характеристиках технологического присоединения (однофазное/трехфазное, максимальная разрешенная мощность), сведения о наличии допущенного в установленном порядке индивидуального прибора учета потребляемой электроэнергии, характеристики прибора учета (представляется копия акта допуска), место установки, заводской номер, срок очередной поверки, информации о наличии заключенных в индивидуальном порядке договоров энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» (реестр договоров энергоснабжения и открытых лицевого счетов).

Передача АО «Мособлэнерго» ВЛ-0,23 кВ (за исключением сети уличного освещения, которая должна быть отделена от силовой сети, оборудована отдельным узлом учета и остаться на балансе СНТ «Борисово») возможна после выноса опор с частных территорий, а также при наличии не менее чем у 90 %

граждан-владельцев земельных участков индивидуальных договоров энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» при условии наличия договорных отношений между СНТ «Борисово» и АО «Мосэнергосбыт» в отношении объектов общего пользования и инфраструктуры.

При этом индивидуальные расчетные приборы учета электрической энергии граждан должны быть установлены на границах земельных участков (с внешней стороны забора или на ближайшей к домовладению опоре ВЛ-0,4 кВ, или на отдельной трубостойке и т.п.) в металлическом заземленном шкафу учета на высоте 0,8-1,7 м от поверхности земли и допущены в эксплуатацию в качестве расчётных по договорам энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт». До прибора учета в шкафу учета в отдельном боксе под опломбировку должен быть установлен автоматический выключатель. Номинальный ток отключения автоматического выключателя должен соответствовать максимальной разрешенной мощности электроустановок потребителя.

Передача АО «Мособлэнерго» **КТП-259** и **ВЛ-10 кВ** возможна после представления документов согласно приложению к настоящему письму, за исключением представленных.

Приложение: Перечень документов, представляемых СНТ (ОНТ) для передачи объектов электросетевого хозяйства на 3 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора  
по стратегическому развитию



О.М. Коцюба

Исп. Каргуз К.Ю.  
Тел. 8 (495) 780-39-62 (доб. 20-92)